



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
D/010/2026

PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE  
TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

SIENDO LAS 9:30 HRS. DEL DÍA 7 DE JULIO 2026 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA LA ARQ. KAREN GARCÍA HERNÁNDEZ POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ING. FAUSTO IBARRA ZÚÑIGA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERÁN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERÁ CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERÁ REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE ACUERDO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 ASÍ COMO APLICAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN EN SU PROPUESTA YA SEA ORIGINALES O COPIAS DEBERÁ SER LEGIBLE DE LO CONTRARIO NO SE TOMARÁ EN CUENTA Y SE CONSIDERARÁ COMO NO PRESENTADA

EN RELACIÓN A LOS OFICIOS PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS:

WISE, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

1. SOLICITAMOS DE MANERA MAS ATENTA QUE SE NOS COMPARTAN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO LAS CARPETAS 1.-, 2.-, 10.-, 11.-, 13.-, 14.-, 15.-, 35.-, 36.-, 36.-, 37.- Y 38.- YA QUE ESTAS NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LAS BASES DE LICITACIÓN PROPORCIONADAS?  
**R= A LA EMPRESA QUE RESULTE GANADORA SE LE PROPORCIONAR LAS CARPETAS COMPLETAS**
2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE SE CONSIDERE AMPLIAR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.?  
**R= NO EXISTE CAMBIOS MAYORES QUE IMPLIQUEN MAYOR PLAZO**
3. EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ÚNICAMENTE ESPECIFICA LA RESISTENCIA DEL CONCRETO (F'C O MR), SOLICITAMOS CONFIRMAR SI TODOS LOS CONCEPTOS DESTINADOS A ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y PAVIMENTOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA CLASIFICACIÓN DE CONCRETO CLASE 1 ESTRUCTURAL.?  
**R= SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE CONCRETO CLASE 1 ESTRUCTURAL**
4. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE NOS ACLAREN A QUÉ SE REFIERE EN LOS CONCEPTOS QUE EN SU DESCRIPCIÓN TIENEN LA LEYENDA: "SIN MATERIAL", POR EJEMPLO, LOS CONCEPTOS C.00.0430, C.00.0431, C.00.0434, C.00.0435, C.00.0437, C.00.0438, C.00.0439, C.00.0441, C.00.0442, C.00.0444, ENTRE OTROS, A FIN DE SABER SI EL MATERIAL SERÁ PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE O CÓMO SE DEBE INTERPRETAR ESTE PUNTO.  
**R= LOS CONCEPTOS Y UNIDADES PERTENECEN AL CATÁLOGO AUTORIZADO POR TELECOMUNICACIONES Y SE REFIEREN A QUE SOLO ES MANO DE OBRA.**

LA EMPRESA CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

1. ¿HABRÁ POSIBILIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS NOCTURNOS?  
**R: LOS QUE SE INDICAN EN EL CATALOGO**





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
D/010/2026**

**PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE  
TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.**

2. ¿SE CUENTA CON VALIDACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES?  
R= SI SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES
3. NOS PUEDEN COMPARTIR EL RESOLUTIVO AMBIENTAL.  
R= SE ENTREGARÁ EN FORMATO CD EL DÍA 8 DE JULIO A LAS 10:00 AM
4. ¿SE CUENTA CON PERMISO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE INTERVIENEN CON EL RÍO?  
R= NO SE INTERVIENE EN EL ÁREA FEDERAL POR TAL NO SE REQUIERE.
5. EL CONCEPTO C.00.0030 NO ESPECIFICA ALTURA Y ANCHO DE LA GRIETA.  
R= EN RELACION AL CATALOGO EN LA PARTIDA:

&4. VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS HIDRAULICOS ARROYO).

DICE:

C.00.0030. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE FISURAS EN PAVIMENTO HIDRÁULICO MEDIANTE CALAFATEO CON RESINA EPÓXICA DE DOS COMPONENTES TIPO SIKADUR-32 O SIMILAR, EN ÁREAS PREVIAMENTE IDENTIFICADAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYENDO: LOCALIZACIÓN DE GRIETAS, LIMPIEZA MECÁNICA Y CON AIRE COMPRIMIDO, APERTURA Y PREPARACIÓN DE FISURAS CUANDO SEA NECESARIO, MEZCLADO Y APLICACIÓN DE LA RESINA, SELLADO COMPLETO DE LAS GRIETAS EXISTENTES DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN, RETIRO DE EXCEDENTES, CURADO, PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

DEBE DECIR:

C.00.0030. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE FISURAS EN PAVIMENTO HIDRÁULICO CON UN PROMEDIO DE 6MM DE ANCHO HASTA 10 CM DE PROFUNDIDAD (SE CONSIDERA QUE POR CADA M2 EXISTEN 2 ML DE FISURA), MEDIANTE CALAFATEO CON RESINA EPÓXICA DE DOS COMPONENTES TIPO SIKADUR-32 O SIMILAR, EN ÁREAS PREVIAMENTE IDENTIFICADAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYENDO: LOCALIZACIÓN DE GRIETAS, LIMPIEZA MECÁNICA Y CON AIRE COMPRIMIDO, APERTURA Y PREPARACIÓN DE FISURAS CUANDO SEA NECESARIO, MEZCLADO Y APLICACIÓN DE LA RESINA, SELLADO COMPLETO DE LAS GRIETAS EXISTENTES DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN, RETIRO DE EXCEDENTES, CURADO, PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

6. NOS PUEDEN COMPARTIR EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DE LA CONTENCIÓN.  
R= SE ENTREGARÁ EN FORMATO CD EL DÍA 8 DE JULIO A LAS 10:00 AM

**LA EMPRESA AGRAGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.**

1. EN LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS &101, &102, &103, &106, &107, &109, &110, &111, &113, &114, REFERENTE TELECOMUNICACIONES, ¿PODRÍA ABUNDAR MÁS EN LOS CONCEPTOS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LOS ALCANCES REALES DE ESTAS PARTIDAS?, YA QUE EN LA REDACCIÓN DE ESTOS NO SEÑALA DE MANERA CLARA LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.  
R= LOS CONCEPTOS Y UNIDADES PERTENECEN AL CATÁLOGO AUTORIZADO POR TELECOMUNICACIONES Y SE REFIEREN A QUE SOLO ES MANO DE OBRA.
2. ¿PODRÍA ACLARARNOS A QUÉ REFIEREN LAS UNIDADES "DM" Y "FIB"? LAS CUALES VIENEN COMO UNIDAD DE MEDIDA DE ALGUNOS CONCEPTOS DE LAS PARTIDAS ANTERIORES.  
R= LAS UNIDADES SON PERTENECIENTES A LA PARTIDA DE TELECOMUNICACIONES DM= DÉCIMETRO  
FIB=FIBRA





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
D/010/2026**

**PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE  
TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.**

2. ¿SE CUENTA CON VALIDACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES?  
R= SI SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES
3. NOS PUEDEN COMPARTIR EL RESOLUTIVO AMBIENTAL.  
R= SE ENTREGARÁ EN FORMATO CD EL DÍA 8 DE JULIO A LAS 10:00 AM
4. ¿SE CUENTA CON PERMISO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE INTERVIENEN CON EL RÍO?  
R= NO SE INTERVIENE EN EL ÁREA FEDERAL POR TAL NO SE REQUIERE.
5. EL CONCEPTO C.00.0030 NO ESPECIFICA ALTURA Y ANCHO DE LA GRIETA.  
R= EN RELACION AL CATALOGO EN LA PARTIDA:

&4. VIALIDADES Y BANQUETAS (PAVIMENTOS HIDRAULICOS ARROYO).

DICE:

C.00.0030. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE FISURAS EN PAVIMENTO HIDRÁULICO MEDIANTE CALAFATEO CON RESINA EPÓXICA DE DOS COMPONENTES TIPO SIKADUR-32 O SIMILAR, EN ÁREAS PREVIAMENTE IDENTIFICADAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYENDO: LOCALIZACIÓN DE GRIETAS, LIMPIEZA MECÁNICA Y CON AIRE COMPRIMIDO, APERTURA Y PREPARACIÓN DE FISURAS CUANDO SEA NECESARIO, MEZCLADO Y APLICACIÓN DE LA RESINA, SELLADO COMPLETO DE LAS GRIETAS EXISTENTES DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN, RETIRO DE EXCEDENTES, CURADO, PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

**DEBE DECIR:**

C.00.0030. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE FISURAS EN PAVIMENTO HIDRÁULICO CON UN PROMEDIO DE 6MM DE ANCHO HASTA 10 CM DE PROFUNDIDAD (SE CONSIDERA QUE POR CADA M2 EXISTEN 2 ML DE FISURA), MEDIANTE CALAFATEO CON RESINA EPÓXICA DE DOS COMPONENTES TIPO SIKADUR-32 O SIMILAR, EN ÁREAS PREVIAMENTE IDENTIFICADAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYENDO: LOCALIZACIÓN DE GRIETAS, LIMPIEZA MECÁNICA Y CON AIRE COMPRIMIDO, APERTURA Y PREPARACIÓN DE FISURAS CUANDO SEA NECESARIO, MEZCLADO Y APLICACIÓN DE LA RESINA, SELLADO COMPLETO DE LAS GRIETAS EXISTENTES DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN, RETIRO DE EXCEDENTES, CURADO, PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

**LA EMPRESA AGRAGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.**

1. EN LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS &101, &102, &103, &106, &107, &109, &110, &111, &113, &114, REFERENTE TELECOMUNICACIONES, ¿PODRÍA ABUNDAR MÁS EN LOS CONCEPTOS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LOS ALCANCES REALES DE ESTAS PARTIDAS?, YA QUE EN LA REDACCIÓN DE ESTOS NO SEÑALA DE MANERA CLARA LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.  
R= LOS CONCEPTOS Y UNIDADES PERTENECEN AL CATÁLOGO AUTORIZADO POR TELECOMUNICACIONES Y SE REFIEREN A QUE SOLO ES MANO DE OBRA.

¿PODRÍA ACLARARNOS A QUÉ REFIEREN LAS UNIDADES "DM" Y "FIB"? LAS CUALES VIENEN COMO UNIDAD DE MEDIDA DE ALGUNOS CONCEPTOS DE LAS PARTIDAS ANTERIORES.

R= LAS UNIDADES SON PERTENECIENTES A LA PARTIDA DE TELECOMUNICACIONES DM= DECIMETRO  
FIB=FIBRA





**LEÓN 450**  
DEJANDO HUELLA EN LA HISTORIA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
D/010/2026**

**PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE  
TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.**

3. RESPECTO AL CONCEPTO C.00.0089 SEÑALAMIENTO INFORMATIVO SID-13 PODRÍAN COMPLETAR DETALLE DE ESTE SEÑALAMIENTO? YA QUE LOS PROVEEDORES SEÑALAN QUE LAS SEÑALES TIPO BANDERA NO LLEVAN TABLERO DE ESA MEDIDA Y PODRÍA SER UN DISEÑO ESPECIAL  
R= ESTE SEÑALAMIENTO NO LLEVA ESTRUCTURA TIPO BANDERA.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES EL OFICIO EMITIDO POR EL ÁREA DE SUPERVISIÓN, EL CUAL CONTIENE CONSIDERACIONES Y PRECISIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE ENTREGA COPIA DEL MISMO PARA SU CONOCIMIENTO Y FIRMA DE RECIBIDO.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES QUE SE ENTREGARÁ EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NUEVAMENTE CON EL CAMBIO EFECTUADO EN EL CONCEPTO: C.00.0030, EN EL MISMO FORMATO CD, EN LA FECHA Y HORA INDICADA

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 12:10 HRS.

AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN LANTANA, S.A. DE C.V.

PROYECTOS, DESARROLLOS, URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.

**Dirección General de Obra Pública**

Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable  
Blvd. Juan José Torres Landa 1701 Edificio B, Col. El Tlacuache,  
C.P. 37526 León, Gto. Tel. 477 212 46 50. leon.gob.mx/obrapublica



**LEÓN**  
AYUNTAMIENTO 2024-2027



**LEÓN 450**  
DEJANDO HUELLA EN LA HISTORIA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
D/010/2026**

**PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE  
TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.**

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

WISE, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

**Dirección General de Obra Pública**

Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable  
Blvd. Juan José Torres Landa 1701 Edificio B, Col. El Tlacuache,  
C.P. 37526, León, Gto. Tel. 477 212 46 50. [leon.gob.mx/obrapublica](http://leon.gob.mx/obrapublica)



**LEÓN**  
AYUNTAMIENTO 2024-2027



**Agregados La Roca, S.A. de C.V.**

**ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA**  
**DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**PRESENTE**

HACEMOS REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. D/010/2026 CONVOCADO POR LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO.

**AL RESPECTO PRESENTAMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

1. EN LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS &101, &102, &103, &106, &107, &109, &110, &111, &113, &114, REFERENTE TELECOMUNICACIONES, ¿PODRÍA ABUNDAR MAS EN LOS CONCEPTOS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LOS ALCANCES REALES DE ESTAS PARTIDAS?, YA QUE EN LA REDACCIÓN DE ESTOS NO SEÑALA DE MANERA CLARA LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.
2. ¿PODRÍA ACLARARNOS A QUE REFIEREN LAS UNIDADES "dm" y "FIB"? LAS CUALES VIENEN COMO UNIDAD DE MEDIDA DE ALGUNOS CONCEPTOS DE LAS PARTIDAS ANTERIORES.

DE ANTEMANO AGRADECEMOS SU AMABLE RESPUESTA

LEÓN, GUANAJUATO A 07 DE JULIO DE 2026

3. Respecto al concepto C.00.0084 - Señal informativa S11-13  
podría compartir detalle de este señalamiento? ya que los proveedores  
señalan que las señales tipo bandera no llevan tablero de esa medida,  
y podría ser un diseño especial.

  
**LIC. MAURICIO ZERMEÑO FLORES**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**AGREGADOS LA ROCA, S. A. DE C. V.**

## CONSORCIO CONSTRUCTORA ECO DEL BAJIO, S.A. C.V.

### • PREGUNTAS •

1. ¿HABRA POSIBILIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS NOCTURNOS?
2. ¿SE CUENTA CON VALIDACION DE LAS TELECOMUNICACIONES?
3. NOS PUEDEN COMPARTIR EL RESOLUTIVO AMBIENTAL.
4. SE CUENTA CON PERMISO PARA LA INTERVENCION DE LOS TRABAJOS QUE INTERVIENEN CON EL RIO.
5. EL CONCEPTO C.D.O. 0030 NO ESPECIFICA ALTURA Y ANCHO DE LA GRIETA.



León, Gto. a 07 de julio de 2026

**Dirección General de Obra Pública**

**PRESENTE:**

Me refiero a la licitación pública número **D/010/2026** relativa a la realización de la obra: **Pavimentación del Blvd. Adolfo López Mateos tramo de Blvd. Juan Alonso de Torres a Blvd. Morelos, León, Gto**, presentamos las siguientes solicitudes de aclaración

1. Solicitamos de la manera más atenta que se nos compartan del contenido del proyecto las carpetas 1.-, 2.-, 8.-, 10.-, 11.-, 13.-, 14.-, 15.-, 35.-, 36.-, 37.- y 38.- ya que estas no se encuentran disponibles en las bases de licitación proporcionadas
2. Solicitamos de la manera más atenta que se considere ampliar el plazo para la entrega de la presente licitación
3. El catálogo de conceptos únicamente especifica la resistencia del concreto (f'c o MR), solicitamos confirmar si todos los concretos destinados a elementos estructurales y pavimentos deberán cumplir con la clasificación de Concreto Clase 1 Estructural
4. Solicitamos de la manera más atenta que nos aclaren a qué se refiere en los conceptos que en su descripción tienen la leyenda: **"SIN MATERIAL"**, por ejemplo los conceptos C.00.0430, C.00.0431, C.00.0434, C.00.0435, C.00.0437, C.00.0438, C.00.0439, C.00.0441, C.00.0442, C.00.0444, entre otros, a fin de saber si el material será proporcionado por la convocante o cómo se debe interpretar este punto

WISE, S.A. de C.V.

Ing. Carlos Emigdio Díaz Chávez  
Representante Legal



**LEÓN 450**  
DEJANDO HUELLA EN LA HISTORIA



León, Gto., a 06 de julio de 2026  
Oficio: DGOP/SUP/1404/2026

**Arq. José Manuel Morales Martínez**  
**Dirección de Costos y Presupuestos**  
**P R E S E N T E**

La que suscribe, Ing. Nahat Deyanira Delgado Jáuregui, en mi carácter de encargada temporal de la Dirección de Supervisión, adscrita a la Subdirección General de Ejecución de Obra y Mantenimiento de la Dirección General de Obra Pública; por este medio me permito enviarle un cordial saludo.

Con relación a la licitación de la obra pública: "PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ, AMTEOS TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEÓN, GTO" solicito su valioso apoyo para considerar las siguientes sugerencias técnicas y administrativas para informar a los licitantes en la próxima junta de aclaraciones.

- **Logística y Programación:** Incluir el plano de zonas de trabajo y prioridades, con la finalidad de que los licitantes prevean la necesidad de ejecutar tramos simultáneos para garantizar el cumplimiento del programa de obra.
- **Suministro de Materiales:** Precisar que, debido al ancho de las franjas de trabajo, la totalidad del material de las capas de pavimentación deberá suministrarse premezclado a la obra.
- **Seguridad e Higiene:** Reiterar el carácter obligatorio del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la obra, especificando que el contratista deberá asignar personal suficiente y exclusivo para el seguimiento y atención de este rubro.
- **Control de Calidad (Terracerías):** Establecer que la calidad de las terracerías se evaluará mediante el ensayo CBR, bajo la normativa SCT vigente, y no mediante VRS.
- **Actualización de Criterios:** Garantizar el cumplimiento del documento "Intensidades de Laboratorio para Muestreo del Contratista" (FO-DGOP/DSU-35), el cual fue actualizado en la página oficial de Obra Pública el pasado 25 de mayo de 2026.

Asimismo, con el objetivo de informar con claridad a los concursantes sobre los alcances y la secuenciación del proyecto, anexamos la propuesta de tramos mínimos requeridos y el esquema de ejecución que esta Supervisión considera indispensable para concluir la obra en tiempo y forma


Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención prestada al presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.


**ATENTAMENTE**  
**"EL TRABAJO TODO LO VENCE"**  
**"LEÓN 450, DEJANDO HUELLA EN LA HISTORIA"**

**Ing. Nahat Deyanira Delgado Jáuregui.**  
**Especialista en Supervisión de Obra**  
**Dirección de Supervisión**

Firma como encargada para suplir de forma temporal el puesto del titular de la Dirección de Supervisión de conformidad a lo señalado en el oficio número DGOP/1168/2026 del 11 de junio de 2026; con fundamento en los artículos 19 primer párrafo, fracciones VI, VII, VIII, XV, XIX, XXI, XXIII, XXIV, 171, fracción II y 172 en todas sus fracciones del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

CCP. EXPEDIENTE DE OBRA  
NDDJ/MTRM





ZONA MURO

HACIENDA LOS CARCAMOS

ETA. VIRTUDES

HDA. DEL ROSARIO

CALDONA.

VISC